

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE**  
QUADRO ELETTRICO PER BASSA TENSIONE  
SECONDO LE NORME CEI 17-13/1 (CEI EN 60439-1)

COSTRUTTORE:

**WEST ELETTRIC s.r.l.**

Via Sciola 106, 55050 Quiesa (LU) - ITALIA

Tel. (0584) 97361 - Fax. (0584) 975956

e-mail: [info@westelettric.it](mailto:info@westelettric.it)

Indirizzo internet: <http://www.westelettric.it>

CLIENTE:

**AUDIO LUX SNC**

**VIA ELETTRONICA, N°5**

**26839 ZELO BUON PERSICO LO**

WEST ELETTRIC s.r.l.

COPIA CONFORME

Data 24 gen 2011

Firma

**Articolo:**

**22535K0000NSX1**

**Tipo:**

**ANS – Apparecchiatura non di serie**

**Anno di fabbricazione:**

**2010**

**Anno di apposizione della marcatura:**

**2010**

E' conforme alle seguenti Norme Armonizzate:

CEI EN 60439-1 1995;

CEI EN 60439-1/A1/A11 1997;

e quindi rispondente ai requisiti essenziali delle Direttive Europee:

73/23/CEE;

93/68/CEE;

89/336/CEE;

92/31/CEE.

**Luogo e data:**

**Quiesa, li**

**03/12/2010**

**FIRMA**

(il legale rappresentante)




# SCHEMA ELETTRICO: UNIFILARE PAGINA 2

SCHEMA  
ELETTRICO UNIFILARE  
PAGINA 1.

4 x 10 mmq.

DIFF. PURO  
4P 40A  
I<sub>dn</sub> = 30mA.

GENERALE  
EMERGENZA  
C2



CONNETTORE FEMMINA DA  
PANNELLO C2 19 POLI IP67  
COMPATIBILE STANDARD  
SOCAPEX

MORSETTO CENTRALE  
CONNETTORE C2  
COLLEGAMENTO PE

REVISIONE	data
1	
2	
3	
4	

WESTELETTRIC  
Via Sciola n°106, 55054 QUIESA (LU)  
Tel. (0584) 9736100 - Fax. (0584) 975956  
E-mail: info@westeletttric.it http://www.westeletttric.it

ARTICOLO N°  
22535K0000NSX1

QUADRO ELETTRICO TRASP. SERIE 225-WEST 400V 3F+N 63A ANS A NORME CEI 17-13/1.

DISEGNATORE	VISTO	DATA	COMMITTENTE
F.I.		22/11/10	/

pag. 3  
di 3

DISEGNO N°  
9009

NOTE:  
\*CABLAGGI ESEGUITI CON CAVETTERIA IN GOMMA ATTOSSICA  
TIPO N07G9-K.